



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 800 48 30

Αγ. Στέφανος,
Αριθ. Πρωτ.: 01κ 20918

12/7/15

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προμήθειας Κλιματιστικού Μηχανήματος για το Αντλιοστάσιο Κρουονερίου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Η Δημοτική Κοινότητα Κρουονερίου, με την από 13/7/2015 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, ζήτησε την άμεση επισκευή του κλιματιστικού μηχανήματος που ψύχει το χώρο στο αντλιοστάσιο Κρουονερίου, λόγω του ότι το υπάρχον κλιματιστικό χάλασε, δεν καλύπτεται η αντικατάστασή του από ενεργή σύμβαση και διαπιστώθηκε, ύστερα από αυτοψία της εταιρίας ICON GROUP (η οποία είχε αναλάβει το 2014 την ετήσια τακτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων του δήμου), ότι δεν επισκευάζεται, και δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει να επικρατούν σταθερές συνθήκες (χαμηλής) θερμοκρασίας για την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων.

3. Δεδομένου των ανωτέρω, το Τμήμα Προμηθειών ζήτησε και έλαβε από την ανωτέρω εταιρία μία προσφορά για ένα κλιματιστικό μηχάνημα με τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, και αφορά σε κλιματιστικό ψυκτικής απόδοσης 4.299 – 22.519 btu, ενεργειακής κλάσης A++ σε ψύξη και A+ σε θέρμανση, με εύρος λειτουργίας σε εξωτερική θερμοκρασία από -15oC έως +43oC, τεχνολογίας inverter, συνολικού κόστους προμήθειας και εγκατάστασης, με νέο δίκτυο σωληνώσεων και την απεγκατάσταση της παλαιάς μονάδας, για ποσό **1.391,13 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για

- ο την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης, στο αντλιοστάσιο Κρουονερίου, ενός κλιματιστικού ψυκτικής απόδοσης 22.519 btu, ενεργειακής κλάσης A++ σε ψύξη, με εύρος λειτουργίας σε εξωτερική θερμοκρασία από -15oC έως +43oC, τεχνολογίας inverter, με νέο δίκτυο σωληνώσεων και την απεγκατάσταση της παλαιάς μονάδας, στην εταιρία ICON GROUP, δαπάνης **1.391,13 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,
- ο την έγκριση της δαπάνης **1.391,13 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (CPV είδους 42512200-0), και
- ο τη διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού **1.391,13 €** με χρέωση του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ Δημοτικών Κτιρίων».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

ΑΚΑΙΡΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Αγ. Στέφανος
20/7/2015

